

 PISOS Y ENCHAPES MARGRES <i>Hace de la construcción un arte</i>	CONTROL DE CALIDAD		CC-T-01-1	
			Versión 3.0	Fecha 01-07-2020
	TRAZABILIDAD		Página 1 de 1	

FICHA TECNICA				
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO				
Referencia	Enchape 7X25 Villa de Leyva			
Calidad	Primera			
Metodo de moldeo	Extruido			
Acabado	Colonial			
Superficie	Lisa UGL			
Tamaño nominal	7cm x 25cm			
Peso por unidad	0,316Kg			
Unidades por m²	57			
Peso por m²	18Kg			
REQUISITOS NORMA TECNICA COLOMBIANA 919 (NTC-919 5ta Actualización) (ISO-13006)				
Características dimensionales	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parámetro establecido en % del tamaño promedio para cada baldosa. Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 6,8cmx24,5cm Rango Sup 7,2cmx25,5cm	CUMPLE
Rectilineidad y Ortogonalidad	Parámetro establecido en % respecto al tamaño de fabricación.		+/-1%	CUMPLE
Planaridad	Curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación.		+/-1,5%	CUMPLE
CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO				
Características dimensionales	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Absorción de agua	% en masa	NTC 4321-3	%6< E ≤ 10% Grupo AIIb	9,40%
Resistencia a Flexión	Newton	NTC 4321-4	Mínimo 750N	865N
Módulo de rotura	N/mm2		Mínimo 9N/mm2	19N/mm2
Resistencia a la abrasión	Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas.	NTC 4321-6-7	NO APLICA	
Coefficiente de fricción	Baldosas a ser empleadas a pisos.	NTC 4321-17	NO APLICA	
Tipo de uso	Pisos.			
Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.				